

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 001



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Loftsystemer inkl. skinnesystem

fra virksomheden

Saint-Gobain Ecophon AB

260 61 Hyllinge

Sverige

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

*Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er fastlagt
i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings*

*Prøvnings- og mærkningskriterier for
Loft- og vægssystemer, 4. udgave, 2007
samt Generelle Mærkningskriterier, 5. udgave, 2007*

*Mærkningen er baseret på prøvning af
Master og Focus*

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

1. maj 2014

*ved arlig attestation af det tilhørende bilag 1-001 i henhold til
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.*

*Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette
certifikat, safremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

*Dette certifikat med tilhørende bilag 1-001 kan også findes på
www.teknologisk.dk/DIM*

For Dansk Indeklima Mærkning

Ledende medarbejder

Dato

08.05.2014

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 001



Bilag 1-001

Certifikatindehaver:

Saint-Gobain Ecophon AB
260 61 Hyllinge
Sverige

Certifikat udstedt 1. gang:

1. maj 1995

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Indeklima Mærknings prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer, 3. udgave, 2005. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som **lav**.

Omfattede produkttegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

40 døgn

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget	08.05.2014				
Sign. vedr. seneste forlængelse					
Mærkningstilladelsen udløber	30.04.2015				